Windpark Wild

Ergänzungsbericht Sonstige Unterlagen

Fachbereich

Brandschutztechnik

RURALPLAN
ZIVILTECHNIKER GESELLSCHAFT m.b.H.

Ergänzungen zum UVP-Einreichoperat gemäß § 5 UVP-G 2000

Antragsteller:

evn naturkraft Erzeugungsgesellschaft m.b.H.
EVN-Platz, A-2344 Maria Enzersdorf

WEB Windenergie AG
Davidstraße 1, A-3834 Pfaffenschlag bei Waidhofen an der Thaya

Verfasser:

Ruralplan Ziviltechniker GmbH
Schulstraße 19, A-2170 Poysdorf

Bearbeiter | DI Katharina Prüller

Datum | 17.04.2019

Einlage | 3.17.2

INHALTSVERZEICHNIS

1 AUSGANGSLAGE 3

1.1 UVP-EINREICHUNG 3
1.2 VOLLSTÄNDIGKEITSPRÜFUNG 3

2 ERGÄNZUNG ZUM FACHBEREICH BRANDSCHUTZ 4

2.1 ERGÄNZENDE AUSARBEITUNG DES BRANDSCHUTZKONZEPTES UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DES NÖ LANDESFEUERWEHRKOMMANDOS 4

2.1.1 NACHFORDERUNG 4
2.1.2 ERFÜLLUNG DER NACHFORDERUNG 4

2.2 ERGÄNZUNG DES ZUSAMMENFASSENDEN BRANDSCHUTZKONZEPTES 4

2.2.1 NACHFORDERUNG 4
2.2.2 ERFÜLLUNG DER NACHFORDERUNG 4

2.3 ERGÄNZUNG DES BRANDRISIKOGUTACHTENS 4

2.3.1 NACHFORDERUNG 4
2.3.2 ERFÜLLUNG DER NACHFORDERUNG 4

3 LITERATUR- UND QUELLENVERZEICHNIS 5

1 AUSGANGSLAGE

1.1 UVP-EINREICHUNG

Das Vorhaben „Windpark Wild“ mit dem Kennzeichen RU4-UG-7 wurde bei der Abteilung Umwelt- und Energierecht des Amtes der NÖ Landesregierung am 22.11.2018 zur Genehmigung nach dem UMWELTVERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNGSGESETZ 2000 [UVP-G 2000]: StF. BLBl. Nr. 697/1993, i.d.g.F. von Seiten der Antragsteller evn naturkraft Erzeugungsgesellschaft m.b.H sowie WEB Windenergie AG vorgelegt.

1.2 VOLLSTÄNDIGKEITSPRÜFUNG

Im Rahmen der Überprüfung der Projektunterlagen auf Vollständigkeit wurden durch die UVP-Sachverständigen ergänzende technische Informationen bzw. weiterführende Unterlagen gefordert. Der vorliegende Ergänzungsbericht, welcher die Einlage 3 – Sonstige Unterlagen betrifft, enthält ergänzende Erläuterungen und Unterlagen zu folgendem Fachbereich:

- Brandschutz (TÜV AUSTRIA CERT GMBH 2018 18-0020/SWO vom 27.12.2018)

2 ERGÄNZUNG ZUM FACHBEREICH BRANDSCHUTZ

2.1 ERGÄNZENDE AUSARBEITUNG DES BRANDSCHUTZKONZEPTES UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DES NÖ LANDESFEUERWEHRKOMMANDOS

2.1.1 NACHFORDERUNG

Das Brandschutzkonzept der IBS vom 29.10.2018 weicht in groben Zügen von der Richtlinie des NÖ Landesfeuerwehrkommandos ab. (Keine Automatische Löschanlage; Löschwasserbevorratung) (TÜV AUSTRIA CERT GMBH 2018 18-0020/SWO, S. 4)

Die Richtlinie des NÖ Landesfeuerwehrkommando vom 24.08.2015 ist für das Projekt zu berücksichtigen (TÜV AUSTRIA CERT GMBH 2018 18-0020/SWO, S. 4).

2.1.2 ERFÜLLUNG DER NACHFORDERUNG

Die Anforderungen der Richtlinie des LFV 2015 werden im Bericht – Zusammenfassung Brandschutz (RURALPLAN 2019, Einlage 3.8.9) im Detail betrachtet.

2.2 ERGÄNZUNG DES ZUSAMMENFASSENDEN BRANDSCHUTZKONZEPTES

2.2.1 NACHFORDERUNG

Zusammenfassung Brandschutzkonzept RURALPLAN 2017 oder dgl. fehlt in den Unterlagen (TÜV AUSTRIA CERT GMBH 2018 18-0020/SWO, S. 4)

2.2.2 ERFÜLLUNG DER NACHFORDERUNG

Der Bericht – Zusammenfassung Brandschutzkonzept (RURALPLAN 2019, Einlage 3.8.9) ist den Ergänzungsunterlagen zu entnehmen.

2.3 ERGÄNZUNG DES BRANDRISIKOGUTACHTENS

2.3.1 NACHFORDERUNG

Brandrisikogutachten - Bewertung des Risikos durch Brand von Windkraftanlagen im Wald fehlt (TÜV AUSTRIA CERT GMBH 2018 18-0020/SWO, S. 4).

2.3.2 ERFÜLLUNG DER NACHFORDERUNG

Das Brandrisikogutachten (EWV 2015) ist folgender Einlage zu entnehmen:

- 3.4.7 Brandrisikogutachten – EWV

3 LITERATUR- UND QUELLENVERZEICHNIS

ALLGEMEINE LITERATUR

EWV - ENERGIEWERKSTATT VEREIN & TECHNISCHES BÜRO FÜR ERNEUERBARE ENERGIE (2015): Brandrisikogutachten, Bewertung des Risikos durch Brand von Windkraftanlagen im Wald Rev 01. Friedburg.

RURALPLAN - RURALPLAN ZIVILTECHNIKER GMBH (2019): Zusammenfassung Brandschutzkonzept. Poysdorf.

TÜV AUSTRIA CERT GMBH (2018): Stellungnahme zur Vollständigkeit vom 27.12.2018, Amt der NÖ Landesregierung - Abteilung Umwelt- und Energierecht RU4: Gutachterliche Stellungnahme Brandschutz 18-0020/SWO erstellt von Swoboda, M.

GESETZE UND VERORDNUNGEN

UMWELTVERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNGSGESETZ 2000 [UVP-G 2000]: StF. BLBl. Nr. 697/1993, i.d.g.F.

NORMEN UND RICHTLINIEN

LFV - NIEDERÖSTERREICHISCHER LANDESFEUERWEHRVERBAND (2015): Windenergieanlagen, Merkblatt für die Feuerwehren in Hinblick auf die brandschutztechnischen Einrichtungen und die Standard – Einsatz – Maßnahmen.