

Berechnung auf Basis des Winter Outlook Reports

	2010 (GW)*	2011 (GW)*	2012 (GW)*	2013 (GW)*	2014 (GW)*	2015 (GW)*	2016 (GW)*	2017 (GW)	2018 (GW)	2019 (GW)
1 Installierte Kraftwerksleistung (NGC)	21,60	23,10	23,30	23,30	24,40	25,40	25,05	25,47	23,65	23,04
2 Nicht verlässlich verfügbare Kapazität	2,90	2,90	3,90	4,00	5,60	6,50	8,25	8,68	10,97	11,29
3 Verlässlich verfügbare Kapazität (1 - 2)	18,70	20,20	19,40	19,30	18,80	18,90	16,81	16,79	12,68	11,76
4 Unvorhergesehene Ausfälle und Netzregelungsreserve	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,01	0,95	0,91	0,88
5 Verfügbare Kapazität (3 - 4)	17,00	18,50	17,70	17,60	17,10	17,20	15,80	15,84	11,77	10,87
6 Prognostizierte maximale Last	9,96	9,80	11,40	10,70	12,10	12,20	11,22	11,21	10,87	10,94
7 Verbleibende Kapazität (5 - 6)	7,04	8,70	6,30	6,90	5,00	5,00	4,57	4,63	0,90	-0,07

*Berechnung auf Basis des SO&AF