

## Nachreichung Elektrotechnik

---

### **Nachreichung bzw. Beantwortung von offenen Fragen**

zur Stellungnahme von Herrn DI Windisch vom 28.02.2020

#### **1 Ausnahmebewilligung**

Die Ausnahmebewilligung; Auflagenankündigung Windpark Sallingberg vom 28.09.2019 wird mit diesem Schreiben übermittelt.

#### **2 Typenprüfung**

Nach Abklärung des Standes zur Typenprüfung des Anlagentyps wurde von Vestas ein aktuelles Maschinengutachten (Bericht M-03169-4, Revision 4 vom 30.10.2019) übermittelt, welches wir ihnen hiermit weiterleiten.

Die Unterlagen zu den elektrischen Anlagen inkl. Gutachten von DI Köpl, sowie Blitzschutz und Sicherheitssystem wurden in den Einreichunterlagen in Kapitel 3 WKA-Unterlagen / 3.4 Elektrotechnik übermittelt und entsprechen (nach Rückfrage bei Vestas) dem aktuellen Stand.

Wir hoffen das die vorliegenden Unterlagen für eine fachliche Beurteilung ausreichend sind und eine Genehmigung des Projektes ermöglichen.

#### **3 Details zur Anlagenausführung**

Vestas bestätigt, dass der Kellerlüfter an die Notstromversorgung angeschlossen wird.

Vestas bestätigt, dass die WEA im Falle einer Übertemperatur des Trafo (gemessen an den PT100-Sensoren) in Störung geht, heißt folglich keine Produktion.

#### **Anhang:**

- Bescheid zur Ausnahmebewilligung gem. § 11 Elektrotechnikgesetz vom 28.09.2019
- Maschinengutachten M-03169-4 Rev. 4 vom 30.10.2019 (siehe 3.3.2)